

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 22-2685

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:

ПРЪСТЕН БЕТОНЕН Ø1500 мм, h=1000 мм

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти.

3. Производител:

„РЕЛИКС ВИБРО” АД, София, ул. “Резбарска” №7, 0878 50 16 58, 0878 28 11 23

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V:

Система 4.

5. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 1917:2003

Въз основа на производствен контрол в предприятието и изпитване от акредитираният СИЦ “ТРА” ЕООД с № 147 ЛИ, е определен типа на продукта и е издаден Протокол от изпитване № 22-2685.

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на смачкване, kN/m - разрушително натоварване	62.3 kN/m \geq 56.3 kN/m за клас 60	БДС EN 1917:2003 Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон
Геометрични характеристики - номинален размер, DN - вътрешна височина, h	1495 mm \pm 14 mm 1000 mm	
Абсорбция на вода, Wa	4.2 % \leq 6 % по маса	
Водоциментово отношение, w/c	\leq 0.45	
Съдържание на хлориди в бетона	\leq 0.4%	
Дълготрайност	Съответства	
Якост на натиск на бетона, МРа	\geq 40 МРа	БДС EN 12390-3:2019 Изпитване на втвърден бетон.

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели и изискванията на БДС EN 1917:2003.

Настоящата декларация се издава в съответствие с Регламент ЕС № 305/2011, съответно Регламент ЕС № 574/2014, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т. 3.

Подписано за и от името на производителя от:
гр.София,2024 г.

инж. Св. Великов
/Директор производство/

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

Фирма:

по данъчни фактури №:

Брой: